

Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.,

изм. и доп. – ДВ, бр.3 от 2018г.

ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ Електроразпределение Юг „ ЕАД , КЕЦ Поморие , БУЛСТАТ 115552190 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Христо Данов", №37 , чрез упълномощено лице – Райна Стоянова Тодорова

Пълен пощенски адрес: гр.Поморие , ул."Солна „ № 1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0896 607100 , e-mail buildconsult_and_ko@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж.Павлин Митков Маринов

Лице за контакти: Райна Стоянова Тодорова , тел. 0896 607100

УВАЖАЕМИ Г- Н ДИМИТРОВ ,

Уведомяваме Ви, че „Електроразпределение Юг „ ЕАД има следното инвестиционно предложение : „Външно ел.захранване на „Жилищна сграда със стаи за гости „ в УПИ XVI-382,кв.1/ПИ 61056.501.96/ по плана на с.Равда ,Община Несебър
Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4343044 / 2018г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг „ ЕАД и Румен Илиев Темелков

За осигуряване външно ел.захранване на сграда в ПИ 61056.501.96/ УПИ XVI-382,кв.1 /по КК на с.Равда ,Община Несебър ще се монтира ново електромерно табло на границата на имота и ще се захрани с нов кабел ,тип NAY2Y 4x35mm² ,изтеглен от РК 2 ,монтиран на границата на ПИ 61056.501.64 по КК на с.Равда.Кабелът ще се положи в PVC тръба Ф110мм в изкоп 0.8/0.4м.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Кабелът ще се положи в PVC тръба Ф110мм в изкоп 0.8/0.4м. Трасето на кабела е 58м изцяло в ПИ 61056.501.508

*Т. Жекова
22.02.19г*