Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ГТ, ИК, КС, УОП, ЕКОЛОГИЯ
2
Вх. № 42-41-3141
Дата 14.11.2017 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от **„Електроразпределение Юг„ ЕАД , КЕЦ Поморие , БУЛСТАТ 115552190 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Данов”, №37, чрез упълномощено лице – Райна Стоянова Тодорова** -

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: **гр.Поморие , ул.“Солна „ № 1**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. **0896 607100 ,** e-mail **buildconsult_and_ko@abv.bg**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **инж.Павлин Митков Маринов**

Лице за контакти: **Райна Стоянова Тодорова ,** тел. **0896 607100**

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Уведомяваме Ви, че „**Електроразпределение Юг „ ЕАД**

има следното инвестиционно предложение:“ **„ Външно ел.захранване на жилищна сграда - Блок В в ПИ61056.56.49 по КК на с.Равда , Община Несебър „**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 1120848647/ 2015г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг „ ЕАД и „ Руски Север „ ЕООД .
На фасадата на жилищна сграда – Блок В , находяща се в ПИ 61056.56.49 по КК на с.Равда ще се монтира ново електромерно табло , тип ТЕПО - 33М3ТЧ + ТТ .
От ТНН на БКТП „ Варвари 3 „ , находящ се в ПИ61056.68.108 по КК на с.Равда ще се положи нов кабел , тип NAY2Y – J 4x240 SMмм2 до новото електромерно табло .
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)