

Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Електроразпределение Юг „ ЕАД , КЕЦ Поморие , БУЛСТАТ 115552190 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.„Христо Данов“, №37, чрез упълномощено лице – Райна Стоянова Тодорова

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Поморие , ул.„Солна „ № 1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0896 607100 , e-mail buildconsult_and_ko@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж.Павлин Митков Маринов

Лице за контакти: Райна Стоянова Тодорова , тел. 0896 607100

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Уведомяваме Ви, че „Електроразпределение Юг „ ЕАД

има следното инвестиционно предложение:“ Външно ел.захранване на „ Жилищен комплекс „ Посейдон „ - жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партер и басейни“ , находящ се в ПИ51500.82.56 по КК на гр.Несебър , м-ст „ Кокалу „ , Община Несебър“ :

БКТП 20/ 0,4kV , 2x800kVA „ Артур 3 „ в ПИ51500.82.56 по КК на гр.Несебър

БКТП 20/ 0,4kV , 2x800kVA „ Артур 4 „ в ПИ51500.82.56 по КК на гр.Несебър

Кабел 20kV , тип NA2XS(F)2Y3x1x185мм2 от съществуващ БКТП „ Хендек 5 „ , находящ се в ПИ61056.82.25 по КК на гр.Несебър до нов БКТП „ Артур 3 „

Кабел 20kV , тип NA2XS(F)2Y3x1x185мм2 от нов БКТП „ Артур 3 „ до нов БКТП „ Артур 4 „

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 1120879947/2016г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг „ ЕАД и „ Артур 2007 „ ООД .

Съгласно условията на договора за присъединяване ще се изградят 2броя нови БКТП 20/0,4 kV, 2x800 kVA – БКТП „ Артур 3 „ и БКТП „ Артур 4 „ в ПИ 51500.82.56 по КК на гр.Несебър , м-ст „ Кокалу „ .

БКТП „ Артур 3 „ е ситуиран в близост до ПИ51500.82.57 , а БКТП „ Артур 4,, „ в близост до ПИ51500.82.58 по КК на гр.Несебър .

Всеки от двата БКТП е готово изделие , изработено от цял бетонов контейнер , изработен от висококачествен бетон , с всички необходими хидро и топлоизолации и ще се състои от две основни части - бетононен контейнер (тяло) и отделяем от тялото бетононен покрив .

В БКТП ще се обособят четири сектора :

- за трансформатори – 2бр.
- за разпределителна уредба 20kV
- за табла ниско напрежение

Характеристики на конструкцията :

- Дължина на корпуса - 4400мм
- Ширина на корпуса - 2600мм
- Обща височина - 2830мм
- Височина над терена – 2080мм

Технически данни на БКТП:

- номинална мощност на трансформатора – 800 kVA
- номинално напрежение – 20/0,4 kV;

Присъединяването към съществуващата мрежа 20kV ще се осъществи чрез 1 нов кабел , тип NA2XS(F)2Y3x1x185мм2 от РУ 20kV на БКТП“ Хендек -5 „ до новия БКТП „ Артур 3 „ и втори нов кабел , тип NA2XS(F)2Y3x1x185мм2 от РУ20kV на БКТП „ Артур 3 „ до новия БКТП „ Артур 4 „ .

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Всеки БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери : 6.40м x 4.60x1.05м . На дъното на изкопа ще се подготви трамбована пясъчна въглавница с дебелина 0.2м .При монтажа ще се извършва нивелация на БКТП .

Кабелите 20kV ще се положат в изкопи с размери : 0,9 / 0,4м. Не се предвижда използване на взрив.

Дължината на кабелното трасе е 253м

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни УТМ координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за

Ще бъдат събирани на строителната площадка и в края на работния ден ще бъдат прибирани на площадката за временно съхранение на отпадъци в КЕЦ Поморие, след което на база сключен договор ще бъдат предавани на фирма, притежаваша валидно Разрешително за дейности с отпадъци.

- **Смесени битови отпадъци**

Ще бъдат събирани в полиетиленови чували и в края на всеки работен ден ще бъдат изхвърлени в съдовете за битови отпадъци на най-близкото населено място, в което има действаща система за събиране на отпадъци

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)


Няма

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

Дата:

Уведомител: 

(Р.Тодорова - упълномощено лице)

