

Приложение № 5


към чл. 4, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.

изм. и доп. – ДВ, бр.3 от 2018г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Електроразпределение Юг„ ЕАД , КЕЦ Поморие , БУЛСТАТ 115552190 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Данов”, №37, чрез упълномощено лице – Райна Стоянова Тодорова

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Поморие , ул.”Солна „ № 1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0878 607 101 , e-mail buildconsult_and_ko@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж.Павлин Митков Маринов

Лице за контакти: Райна Стоянова Тодорова , тел. 0878 607 101

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Уведомяваме Ви, че „Електроразпределение Юг „ ЕАД

има следното инвестиционно предложение: „ Външно ел.захранване на Ваканционно селище – жилищна сграда № 1 в ПИ61056.68.12 по КК на с.Равда , Община Несебър „

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение е ново и е свързано със сключен Договор №4301985/2018г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг „ ЕАД и „Галита 67 БГ „ ЕООД .

На уличната регулация между ПИ61056.68.106 и ПИ61056.68.12 по КК на с.Равда ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ F4) .Съществуващ резервен кабел , тип NAY2Y – J 4x185 SMmm2 до съществуващ кабелен разпределителен шкаф (PK6)ще се изведе и муфира с нов кабел , тип NAY2Y – 4x185 SMmm2 до новия КРШ .

Ще се положи нов кабел , тип NAY2Y – J 4x185 SMmm2 от PK6 до новия КРШ .

На границата на ПИ61056.68.12 по КК на с.Равда ще се монтира ново електромерно табло , тип ТЕПО - 37МЧ .